
# Nr. 508

## 7 719 000 990



3928-23.1/0

**Deutsch**

Bei Geräten mit Speicheranschluss, wenn kein Speicher angeschlossen ist:

- Verbindungsleitung zwischen Speichervorlauf und -rücklauf einbauen. Unerwünschte Geräusche werden so vermieden.

**Français**

Pour les appareils munis d'un raccord de ballon sanitaire, lorsqu'il n'y a pas de ballon sanitaire de raccordé :

- Installer un raccordement entre le départ et le retour du ballon sanitaire. Ceci permet d'éviter des bruits indésirables.

**Nederlands**

Bij toestellen met boileraansluiting, indien geen boiler aangesloten is:

- Verbindingsleiding tussen boileraanvoer en retour inbouwen. Ongewenste geluiden worden zo vermeden.

6 720 603 518 (01.09) OSW

BOSCH JUNKERS e.l.m.leblanc WORCESTER Vulcano

BBT Thermotechnik GmbH
P.O. Box 1309
D-73243 Wernau/Germany

www.bbt-thermotechnik.de